

## KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

## BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

LP	ODBIÓR	LINIA	PRĄD OBLICZ.	PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA	PRĄD ZABEZP. NASTAWA	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik silnikowy(termik)-4 wyłącznik samoczynny z termikiem - 5	WSPÓŁCZ. PRĄDU	PRĄD ZADZIAŁANIA	WARUNEK	WARUNEK
			Ib [A]	[A]	In [A]	Iz [A]		ZADZIAŁANIA	I2 [A]	IB<In<Iz	I2<1,45*Iz
0	Razem RA02-III (stara część)	0	12,4	63,0	63,0	83,7	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S1	0	73,0	80,0	80,0	83,7	3	1,45	116,0	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S2	0	73,0	80,0	80,0	83,7	3	1,45	116,0	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S3	0	30,3	32,0	32,0	49,3	3	1,45	46,4	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S4	0	30,3	32,0	32,0	49,3	3	1,45	46,4	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S5	0	16,2	20,0	20,0	27,9	3	1,45	29,0	O.K.	O.K.
0	Sterylizator S6	0	6,2	16,0	16,0	20,9	3	1,45	23,2	O.K.	O.K.
0	NW3	0	5,1	20,0	20,0	27,9	1	1,6	32,0	O.K.	O.K.
0	NW4	0	5,7	20,0	20,0	27,9	1	1,6	32,0	O.K.	O.K.
0	NW5	0	2,3	16,0	16,0	20,9	1	1,6	25,6	O.K.	O.K.
0	NW6	0	7,4	25,0	25,0	27,9	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
0	NW7	0	3,5	16,0	16,0	20,9	1	1,6	25,6	O.K.	O.K.
0	NW8	0	1,7	10,0	10,0	20,9	1	1,6	16,0	O.K.	O.K.
0	Razem RB01-III (sterylizacja)	0	165,9	200,0	200,0	218,2	5	1,1	220,0	O.K.	O.K.
0	Razem RB02-III	0	19,4	80,0	80,0	113,3	1	1,6	128,0	O.K.	O.K.
0	Nawilżacz N1	0	101,9	125,0	125,0	143,2	1	1,6	200,0	O.K.	O.K.
0	Nawilżacz N2	0	56,6	63,0	63,0	83,7	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
0	Agregat wody lodowej	0	127,5	200,0	200,0	218,2	5	1,1	220,0	O.K.	O.K.
0	Dzwig	0	20,4	63,0	63,0	83,7	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
0	RB02.1-I	0	23,8	80,0	80,0	116,2	1	1,6	128,0	O.K.	O.K.
0	RB02.2-I	0	20,4	80,0	80,0	116,2	1	1,6	128,0	O.K.	O.K.
0	RB01-K, RB02-K	0	4,3	35,0	35,0	49,3	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
0	Razem UPS	0	52,0	125,0	125,0	143,2	5	1,1	137,5	O.K.	O.K.
0	Razem RA02-II (stara część)	0	10,4	50,0	50,0	66,0	1	1,6	80,0	O.K.	O.K.
0	NW1	0	12,0	35,0	35,0	49,3	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
0	NW2	0	6,4	20,0	20,0	27,9	1	1,6	32,0	O.K.	O.K.
0	Razem RB01-II	0	20,7	63,0	63,0	83,7	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
0	Razem RB02-II	0	22,5	125,0	125,0	143,2	1	1,6	200,0	O.K.	O.K.
0	RGB-II RAZEM (kat. II)	0	105,3	250,0	250,0	626,6	5	1,1	275,0	O.K.	O.K.
0	BILANS MOCY RGB	0	386,5	500,0	500,0	626,6	3	1,45	725,0	O.K.	O.K.
0	sprężarka 1	0	12,8	35,0	35,0	49,3	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
0	sprężarka 2	0	12,8	35,0	35,0	49,3	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
0	sprężarka 3	0	12,8	35,0	35,0	49,3	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
0	sprężarka 4	0	8,0	25,0	25,0	35,9	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
0	sprężarka 5	0	4,8	25,0	25,0	35,9	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
0	R-GM razem	0	41,8	125,0	125,0	165,6	1	1,6	200,0	O.K.	O.K.