



☒ Przeciwpowozowy wtycznik prądu

UWAGA:
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy będące oddzieleniem stref pożarowych należy zabezpieczyć masą samozaciskową PPOŻ 120min. np. HILTI

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizacją w Brzeskim Centrum Medycznym.		
Zamawiający		
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy		Branża
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Instalacje elektryczne
		Rys. Nr.
		Pw_E_03
Stadium		Data
Projekt wykonawczy		28/08/2017
Rysunek		Skala
Rzut Parteru		1 : 100
WLZ, trasy kablowe, połączenia wyrównawcze		Arkusz/m.kw.
		-
Projektant		
mgr inż. Maciej Śliwa	WKPI/0188/POOE/11	
Sprawdzający		
mgr inż. Ryszard Konieczka	302/81/Pw	
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax: 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona
		