



LEGENDA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO :

- LUXIONA – AGAT CLEAN LED 3900LM SHM E IP65 840 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 27W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT CLEAN LED CR190 5400LM SHM E IP65 940 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 43W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT CLEAN LED CR190 9000LM SHM E IP65 940 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 71W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT CLEAN LED CR190 10800LM SHM E IP65 940 / 1200X300, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 85W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT LED 3900LM PLX E IP43 840 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 27W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT LED 3900LM MICRO-LINE E IP43 840 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 27W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – AGAT LED 5200LM MICRO-LINE E IP43 840 / 600X600, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 36W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – BERYL LED O 5Y 1600LM E 21 IP44 840, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 14W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – BERYL LED O 5Y 1600LM E 21 IP65 840, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 14W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – BERYL LED O 5Y 3300LM E 21 IP44 830, Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany 29W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200, Oprawa do montażu nastropowego na suficie 36W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – NEPTUN LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200, Oprawa do montażu nastropowego na suficie 58W, certyfikat CNBOP
- LUXIONA – X-WALL K9 LED-1300LM PLX E IP44 840 / L-600, Oprawa do montażu nastropowego na ścianie 11W, certyfikat CNBOP
- THORN – LEOPARD 1900 LED2 OP RD WH L840 IP65 10W/ Oprawa zewnętrzna do montażu na stalowym daszku
- THORN – CETUS MINI LED900-840 IP65 CHR STD 970 lm 8.9 W
- czułka ruchu i obecności 360° pracująca w trybie pracy MASTER-SERVOVAN typ. 41=700 (master)

Legenda łączników oświetlenia:

- Łącznik jednobiegunowy 10A IP20
- Łącznik jednobiegunowy 10A IP44
- Łącznik dwubiegunowy 10A IP20
- Łącznik dwubiegunowy 10A IP44
- Łącznik typu dzwonkowy 10A IP20
- Łącznik schodowy jednobiegunowy 10A IP20
- Łącznik schodowy jednobiegunowy 10A IP44

UWAGA:

– Oprawy do oświetlenia awaryjnego stosować zgodnie z RÓZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2010r.

– Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie S_{lx} na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

LEGENDA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO :

- AW1 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED RUTA P C 1W SE 1H CT IP 20, montaż podtynkowy na suficie, centraltest, certyfikat CNBOP
- AW2 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED RUTA P O 3W SE 1H CT IP20, montaż podtynkowy na suficie, certyfikat CNBOP
- AW3 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED AXPO 1W SE 1H CT IP65, montaż natynkowy na suficie, certyfikat CNBOP
- AW4 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED AXPO 1W SE 1H CT IP65, montaż natynkowy na suficie, certyfikat CNBOP
- FW1 LUXIONA – OPRAWA ZEWNĘTRZNA AWARYJNA IP65, dostosowana do niskich temperatur montaż bezpośrednio na suficie, certyfikat CNBOP
- FW2 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/3/SA/CT IP44, montaż bezpośrednio na suficie, certyfikat CNBOP
- FW3 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/3/SE/CT IP44, montaż bezpośrednio na ścianie, certyfikat CNBOP
- FW4 LUXIONA – OPRAWA AWARYJNA LED IF2ACS/1/SE/CT IP44, montaż natynkowy (sufit), certyfikat CNBOP

UWAGA:

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne winny mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN60598 oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.			
Zamawiający	Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		
Adres budowy	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża	Instalacje elektryczne
Stadium	Projekt wykonawczy	Rys. Nr.	PW_E_04
Rysunek		Data	28/08/2017
Rzut Parteru Oświetlenie		Skala	1 : 100
		Arkusz/m.kw.	-
Projektant	mgr inż. Maciej Śliwa	WK/P0188/POE/11	
Sprawdzający	mgr inż. Ryszard Konieczka	302/81/Pw	Strona
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań telefon 04861/8484190 Fax. 04861/8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl			

