LEGENDA

Bu - Bateria umywalkowa
UMP - Urządzenie mycia płaną
Zl - Bateria zlewozmywakowa
N - Bateria natryskowa
P - Pistolet do mycia i przedmuchiwania
WC - Miska ustępowa
MD - Myjka dezynfektor
SP - Sterylizator parowy
MO - Myjnia obuwia operacyjnego
ZZ - Zawór ze złączką do węża
- Instalacja zimnej wody użytkowej prowadzona pod stropem
- Instalacja ciepłej wody użytkowej prowadzona pod stropem
- Instalacje wody cyrkulacyjnej
- Instalacje wody pożarowej prowadzona pod stropem
- Instalacje wody demineralizowanej
- Instalacje cyrkulacji wody demineralizowanej
- Instalacja zimnej wody użytkowej prowadzona w ścianie
- Instalacja ciepłej wody użytkowej prowadzona w ścianie

HP25 - Hydrant pożarowy HP 25
Ø25x2,5- opis średnicy instalacji

Uwagi!
Instalacje wody biegnącą pod stropem prowadzić pod kanałami wentylacyjnymi.
Rzędne prowadzenia instalacji przyjmować zgodnie z planszami koordynacyjnymi

Miejsce włączenia instalacji do istniejących rozdzielaczy c.w.u oraz cyrkulacji

Rozdzielacz CWU Rozdzielacz Cyrkulacji

Zawór szybkozamykający zawór elektromagnetyczny zamykany poprzez przewy napięcia Napięcie na cewce zaworu 230V

Zawór antyskazitelowy

Włączyć do istniejącego pionu wody
Dokładną lokalizacja pionu powierzchni na budowie

Zmiana wysokości prowadzenia instalacji

przebieg ist. CO pod posadzką

Rew ist.CO

MTCV (B) 49,00 DN15

MTCV (B) 48,50 DN15

MTCV (B) 47,50 DN15

MTCV (B) 48,50 DN15

Do stacji uzdatniania wody

Podłączenie wody do nawilżacza zakończone zaworem odcinającym z wężem 3/4"

Prowadzić w warstwach posadzki

Wejście do budynku zimnej wody dalej prowadzić zgodnie z PZT

DN50

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Branża: Sanitarna
Rys. Nr.: PW_WK_01
Stadium: Projekt Wykonawczy
Data: 28/08/2017
Rysunek: Rzut Parteru-instalacja wody
Skala: 1 : 50
Arkusz/m.kw.: -

Główny projektant: mgr inż. Zenon Makowski 260/85/Pw
Opracował: mgr inż. Monika Smykła; inż. Paulina Skibińska; inż. Kacper Makowski
Sprawdzający: mgr inż. Jakub Makowski WKP/0148/POOS/10

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbaba 13, 60-623 Poznań
Telefon: 048(61) 8484190
Fax: 048(61) 8484123
E-Mail: sim@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona