LEGENDA:

- nawiewnik sufitowy z filtrem H13
- nawiewnik / wywiewnik sufitowy wirowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą
- zawór sufitowy nawiewny / wywiewny
- RZP 400x300 - regulator zmiennego przepływu
- RSP 250x250 - regulator stałego przepływu
- klapa pożarowa z siłownikiem
- kratka transferowa w drzwiach
- 300x300 3.54 m - przekrój kanału rzędna spodu kanału bez izolacji

Moduł recyr.	
Pom. / urządzenie	0,35
Typ	-
Napięcie [V•Hz]	230
Moc [kW] na 1 wentylator	0,2
Wydajność 1 wentylatora [m³/h]	1450
Sprzęt [PxDxE]	110÷290
hałas dB(A)	do 48
Ilość wentylatorów	4

Moduł recyr.	
Pom. / urządzenie	0,37
Typ	-
Napięcie [V•Hz]	230
Moc [kW] na 1 wentylator	0,2
Wydajność 1 wentylatora [m³/h]	1450
Sprzęt [PxDxE]	110÷290
hałas dB(A)	do 48
Ilość wentylatorów	4

Moduł recyr.	
Pom. / urządzenie	0,40
Typ	-
Napięcie [V•Hz]	230
Moc [kW] na 1 wentylator	0,2
Wydajność 1 wentylatora [m³/h]	1450
Sprzęt [PxDxE]	110÷290
hałas dB(A)	do 48
Ilość wentylatorów	4

Odnośnik ..\..\03_ARCHITEKTURA\Podkłady CAD dla Branż\B_Sanitarna\stacja uzdatniania wody_Projekt Informerm(cd.dwg)

strop laminarny z modułem recyrkulacji
całkowita wydajność 9300m³/h
w tym powietrza świeżego 3500m³/h
wymiar stropu laminarnego
3185x3185x550mm (dł. x szer. x wys.)

wywiew dolny 1120 m³/h
wywiew górny 280 m³/h

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża: Sanitarna
Stadium: Projekt Wykonawczy	Data: 28/08/2017
Rysunek: Rzut Parteru-instalacja wentylacji mechanicznej	Skala: 1 : 50 / A4size/m.kw. -

Główny projektant: mgr inż. Zenon Makowski	260/85/Pw	
Opracował:		
mgr inż. Monika Smyła		
inż. Paulina Skibińska		
inż. Kacper Makowski		
Sprawdzający: mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Wrocławska 49, 45-836 Opole-Groszowice
Telefon 048(L) 8494120
Fax. 048(L) 8494123
E-Mail: spo@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona