

TABELA:
BILANS WENTYLACYNY

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	Kubatura	Zakładana liczba osób	Nawiew		Wywiew		Uwagi
		[m2]	[m3]	[szt.]	[m3/h]	[w/h]	[m3/h]	[w/h]	[---]
1	Sala gimnastyczna	231,60	1621,20	- - -	nie dotyczy		nie dotyczy		- - -
2	Korytarz	23,50	75,20	- - -	60	0,8	pośredni do 1		- - -
3	Szatnia	22,70	72,64	- - -	425	5,9	pośredni do 6,8		il. wymian
4	Szatnia	28,30	90,56	- - -	425	4,7	pośredni do 5,7		il. wymian
5	WC	5,20	16,64	- - -	pośredni z 3		50	3,0	il. wymian
6	WC	5,20	16,64	- - -	pośredni z 4		50	3,0	il. wymian
7	Umywalnia	15,60	49,92	- - -	pośredni z 3		375	7,5	il. wymian
8	Umywalnia	15,60	49,92	- - -	pośredni z 4		375	7,5	il. wymian
9	Pomieszczenie gospodarcze	5,90	18,88	- - -	30	1,6	30	1,6	- - -
10	Pomieszczenie gospodarcze	5,90	18,88	- - -	30	1,6	30	1,6	- - -
11	Wiatrołap	6,70	21,44	- - -	grawitacja pośrednio		grawitacja pośrednio		- - -
12	Pom. nauczycieli	13,30	47,88	2	50	1,0	50	1,0	il. osób
13	Pom. nauczycieli	10,40	37,44	2	50	1,3	50	1,3	il. osób
14	Magazynek	11,80	42,48	- - -	51	1,2	51	1,2	- - -
15	Korytarz	9,10	32,76	- - -	grawitacja pośrednio		grawitacja pośrednio		- - -
16	Magazynek	10,10	44,44	- - -	30	0,7	30	0,7	- - -
		401,70	2179,72	Suma	1151	[m3/h]	1091	[m3/h]	
				Centrala szatnie	850	[m3/h]	850	[m3/h]	