

WR.4.1.434.15.2019.DK

Adresat:

MOST PROJEKT
Pracownia Projektowa
ul. Krzycka 86b/12
53-020 Wrocław

Dotyczy:

Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim

Odpowiadając na pismo L. dz. 070/2018-014/ZS-MP z 04.04.2019 Zarząd Zlewni w Nysie Nadzór Wodny Otmuchów informuje, że:


1. nie wnosi uwag do lokalizacji obiektu mostowego na terenie zalewowym.
2. Nie wnosi uwag do budowy mostu tymczasowego (powyżej 180 dni) objazdu na terenie zalewowym
3. Pozostałe warunki uzgadniane będą na etapie uzgadniania pozwolenia wodnoprawnego.
4. Wnosimy uwagę do konstrukcji wsporczej mostu. Zaprojektowane podpory w postaci słupów o średnicy 1,0 m nie dają zabezpieczenia konstrukcji przed ruchem kry lodowej. Wnosimy o zmianę konstrukcji filarów na konstrukcję ściany grubości ok. 0,8 m i szerokości obejmującej płytę jezdnią. Kształt powierzchni do strony górnej wody powinien posiadać kształt izbicy.
5. Kolejne uwaga. Na istniejącej konstrukcji mostowej znajduje się wodowskaz. Należy przewidzieć ponowne jego umieszczenie na nowej konstrukcji z zachowaniem istniejącej wysokości.

Niezależnie od powyższych warunków na wykonanie przedmiotowego odprowadzenia należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

Roboty należy przeprowadzić przy zachowaniu następujących warunków:

- należy powiadomić o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie działek PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
- po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Informuję, że podstawą do wejścia na nieruchomość w celu wykonania obiektu stanowi umowa na użytkowanie gruntów. W celu zawarcia w/w umowy inwestor powinien wystąpić do RZGW we Wrocławiu, ul. K.C. Norwida 34, 50-950 Wrocław z wnioskiem na czasowe (na czas trwania robót) i trwałe (na czas użytkowania) zajęcie gruntów.


Nadzór Wodny w Otmuchowie
Dariusz Konior

Nadzór Wodny w Otmuchowie
Dariusz Konior